

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«11» марта 2026 г., 78260061000221020291
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» марта 2026 г., 18 час. 00 мин. № 2603/001-78/46-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Санкт-Петербург, пр. Лесной, д. 17. каб. №24

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 11 » марта 2026 г., № 2603/001-78/46-ВО/Р, учетный номер проверки 78260061000221020291.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Жук Алексей Юрьевич – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Калининского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору)
2. Зейналов Ханлар Муслимович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Колпинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Калининского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору)
3. Екимов Кирилл Александрович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Калининского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

г. Санкт-Петербург, пр-кт Полустровский, Дом 25 к. 2 литер А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 32 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНН 7804071371, адрес регистрации юридического лица: 195221, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 25, КОРПУС 2 ЛИТЕР А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «23» марта 2026 года, 15 час. 00 мин.

по «31» марта 2026 года, 18 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п.54; ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» раздел 6; ГОСТ Р59639-2021.. Место выявления нарушения: г. Санкт-Петербург, пр. Полустрвоский, д. 25, к. 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сооружений должны соблюдаться проектные решения, разработанные в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 01.08.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Провести ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Нарушение будет проконтролировано в ходе следующего КНМ.
2. Линии электроснабжения помещений не имеют устройств защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Основание: п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.4 ст.82 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Место выявления нарушения: г. Санкт-Петербург, пр. Полустрвоский, д. 25, к. 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.02.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить линии электроснабжения помещений устройством защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Нарушение будет проконтролировано в ходе следующего КНМ.
3. Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) на первом и втором этажах не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всем сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБ(А) на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Оповещение: п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Место выявления нарушения: г. Санкт-Петербург, пр. Полустрвоский, д. 25, к. 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.
Срок устранения нарушения:
 01.02.2027.
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всем сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБ(А) на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Нарушение будет проконтролировано в ходе следующего КНМ.

4. Внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает нормативный расход воды не менее 2,5 л/с. Основание: п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.86 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 СП 10.13130.2020. Место выявления нарушения: г. Санкт-Петербург, пр. Полостровский, д. 25, к. 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 86. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях.

Срок устранения нарушения:

01.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить нормативный расход воды внутреннего противопожарного водопровода не менее 2,5 л/с.


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Нарушение будет проконтролировано в ходе следующего КНМ.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Колпинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Калининского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору) Зейналов Ханлар Муслимович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Зейналов Ханлар Муслимович - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Колпинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Калининского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору), телефон: 8(812) 542-27-41, e-mail: zeynalov.h.m@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

И. В. Зейналов *А. В. Зейналов* *М. В. Зейналов*
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

